stadt meßstetten

☐ Gemeinderat
☒ Technischer Ausschuss
☐ Verwaltungs- und Finanzausschuss

Sitzungsvorlage Nr.: 089/2026
Bearbeiter.: Fritz Stoll

Sitzung am 04.11.2026
Aktenzeichen: 701.31:2022.001/Gewerk 030 Leckageüberwachung der Abwasserdruckleitung

☒ Öffentlich
☐ Nichtöffentlich

Sichtvermerk:
Bürgermeister Frank Schroft

Amt 10 Bürgermeisteramt	Amt 20 Hauptamt	Amt 30 Finanzverwaltung	Amt 40 Bauamt

Gremium	Beratungsfolge	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus
Technischer Ausschuss	Beschlussfassung	04.11.2026	öffentlich

Verhandlungsgegenstand: **Abwasserdruckleitung Heinstetten-Hartheim - Vergabe der Arbeiten für die Leckageüberwachung**

Beschlussvorschlag: **Die Vergabe der Bauleistungen erfolgt an die Firma Götztech GmbH aus Meßstetten zum Angebotsendpreis in Höhe von 59.399,75 Euro (brutto).**

Kosten / Finanzielle Auswirkungen:

☐ Es werden keine Haushaltsmittel benötigt (kostenneutral).
☒ Es werden Haushaltsmittel in Höhe von 59.399,75 Euro benötigt
☒ Diese stehen ausreichend zur Verfügung (753800002204)

☐ Haushaltsmittel stehen nur mit … Euro zur Verfügung
☐ Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung.

Protokollauszug an:

- **Amt 40**

I. Allgemeines

Für die in den Jahren 2024/2025 neu verlegte Abwasserdruckleitung zwischen dem Pumpwerk „Halde“ in Heinstetten und dem Übergang in den Freispiegelkanal in Hartheim hat das Landratsamt im Zuge der Planungsabstimmung eine kontinuierliche Leckageüberwachung gefordert, da sich die Trasse in der Wasserschutzzone IIB+III befindet.

Die neue Leitung ist bislang noch nicht in Betrieb, da zunächst die Sanierung des Pumpwerks erforderlich ist. Diese Sanierung der Elektro- und Steuerungstechnik wird derzeit von der Firma Götztech ausgeführt. Im Rahmen dieser Arbeiten soll auch die Leckageüberwachung installiert werden, um die Abwasserdruckleitung im Anschluss in Betrieb nehmen zu können.

II. Angebotsübersicht

Im Kostenüberschlag des Planungsbüros Hermle vom 09.10.2025 sind für die angefragten Leistungen Kosten von ca. 57.000 Euro (brutto) ausgewiesen. Das Preisniveau des Bieters liegt ca. 4% über den veranschlagten Kosten.

Innerhalb der einzelnen Positionen zeigen sich jedoch Preisverschiebungen. Während die Kosten für den Kabeleinzug über dem Ansatz liegen, fallen die Kosten für die MID’s (Magnetisch Induktiver Durchflußmesser) inklusive Datenübertragung günstiger aus.

Insgesamt ist das Angebot ausgewogen und als auskömmlich und angemessen zu bewerten.

Die Angebotssumme der Firma Götztech liegt bei 59.399,75 Euro (brutto).

III. Stellungnahme der Verwaltung

Aufgrund der sehr komplexen Schnittstellen zur Steuerungstechnik des Pumpwerkes und aus Gewährleistungsgründen soll mit den Arbeiten zur Leckageüberwachung der Druckleitung ein Anschlussauftrag an den gleichen Auftragnehmer (Firma Götztech) vergeben werden.

IV. Weiteres Vorgehen

Mit der Umsetzung der Maßnahme soll unmittelbar nach Auftragserteilung begonnen werden.