

Sitzungsvorlage Nr.: 026/2022

Sitzung am 18.02.2022

Öffentlich

Bearbeiter.: Fritz Stoll

Aktenzeichen: 702.11

Nichtöffentlich

**Sichtvermerk:**  
**Bürgermeister Frank Schrott**



Amt 10 Bürgermeisteramt	Amt 20 Hauptamt	Amt 30 Finanzverwaltung	Amt 40 Bauamt
			

Gremium	Beratungsfolge	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	Beschlussfassung	18.02.2022	öffentlich

Verhandlungsgegenstand:

**Erneuerung von Belüftungsträgern in der Kläranlage Unterdigisheim - Vergabe der Bauleistungen**

Beschlussvorschlag:

- Die Vergabe der Bauleistungen erfolgt an die Firma Gempper aus Meßstetten zum Angebotsendpreis in Höhe von 30.073,68 Euro (brutto).**
- Den außerplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 30.073,68 Euro wird zugestimmt.**

Kosten / Finanzielle Auswirkungen:

- Es werden keine Haushaltsmittel benötigt (kostenneutral).  
 Es werden Haushaltsmittel in Höhe von **30.073,68 €** benötigt.  
 Diese stehen ausreichend zur Verfügung  
 Haushaltsmittel stehen nur mit € zur Verfügung.

☒ Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung (53800000-42120000).

---

Protokollauszug an:

- **Amt 40**

## **I. Allgemeines**

In den Belebtschlammbecken der Kläranlage Unterdisgisheim leiten Druckbelüftungssysteme während der Hauptreinigungsstufe Luftsauerstoff ein, um das Wachstum von aeroben Mikroorganismen zu ermöglichen und zu fördern.

Die Belüftungsträger sind Halterung der Belüftungsrohre und halten zugleich die perforierten Belüftungsschläuche wenige Zentimeter über dem Beckenboden.

Starke Korrosion an diesen Belüftungsträgern führen derzeit zu Funktionsstörungen und können in absehbarer Zeit zum Betriebsausfall des Belebtschlammbeckens führen. Eine Erneuerung der Belüftungsträger ist daher unumgänglich und möglichst zeitnah durchzuführen.

Durch den Klärwärter, Herrn Wäschle, wurden die Firmen Rehart aus Ehingen und die Firma Gempper aus Meßstetten um ein Angebot gebeten.

## **II. Angebotsübersicht**

Von den zwei aufgeforderten Firmen gaben beide ein Angebot ab. Die Firma Gempper aus Meßstetten hat mit einem Angebotsendpreis von 30.073,68 Euro (brutto) das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Die Verwaltung empfiehlt daher die Vergabe der Bauleistungen an die Firma Gempper aus Meßstetten zum o.g. Angebotsendpreis.

## **III. Weiteres Vorgehen**

Nach Auftragsvergabe kann in Abstimmung mit dem Betriebspersonal die Durchführung beginnen. Der Austausch der Belüftungsträger wird auf den Betriebsablauf abgestimmt.

## **Anlagen**

1 Belüftungsträger-Fotos

1 Angebotsvergleich Belüftungsträger (nichtöffentlich)